

	De ▾	pregao@biriguiprev.sp.gov.br
	Para...	'Contato - Vision Solar Engenharia e Projetos' <contato@visionsolarep.com.br>
	Cc...	
Assunto:		RES: Duvidas sobre o pregão de sistema fotovoltaico

Boa tarde, Ricardo estamos encaminhando as duvidas ao engenheiro técnico responsável, responderemos aos questionamentos em breve!

AT.TE

ALEXANDRE MONTIBELLER DE OLIVEIRA
MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

De: Contato - Vision Solar Engenharia e Projetos [mailto:contato@visionsolarep.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 3 de abril de 2019 14:34

Para: pregao@biriguiprev.sp.gov.br

Assunto: Duvidas sobre o pregão de sistema fotovoltaico

Boa tarde!

Estavamos analisando as instruções da licitação e nos surgiram algumas duvidas:

- 1 - Com relação ao peso das placas e **ate** 18,2 kg.
- 2- Com relação as medida da placa e ate 1,65 m² e é uma medida especifica de 1,65m²?
- 3 - Com relação a potencia das placas 270 w?

Qual o motivo da utilização das placas de 270w com medidas de 1,65m² e 18,2 kg por unidade sendo utilizadas 62 unidades utilizando 102,3 m² e um peso total de 1.128,4 kg, mas se utilizarmos uma placa de potencia maior ex: 335 w x 50 painéis, então teríamos um PESO de 1.100 kg (22kg x 50 painéis) e uma produção em watts de 16.750w e a produção estimada e de 16.740w, por isso a nossa duvida, sendo produção das placas: e peso dos telhados.

Equipamento	Pedido	Sugerido	Eficiencia no sugerido
Placa	270W	335W	
Quantidade	62	50	15 Placas a menos
Potencia	270	335	
Potencia total	16.640	16.650	10W A mais
Área	1,65 m ²	1,94m ²	
Área total	102,3m ²	97 m ²	5,3 M ² Menos
Peso	18,2 kg	22,1 kg	
Peso total	1.128,4 kg	1.105 kg	23,4 kg a menos

Desde ja agradecemos a atenção de todos.

Ricardo A. Vilalon Baesso
consultor de vendas
(018) 99788-1747 / 3722-3035